

資料-14-1

## 機器、装置類のトラブル発生、工事等の記録

	発生年月日	発生内容	対応年月日	対応・処理内容
1	2016/12/14	3期区域の空調機の排気ファンベルトが焼付きのため、排気ファンが停止した。給気ファンのみ運転(温湿度管理は可能な状態)。	2016/12/14	施設課に修理を依頼して12月24日に復旧した。
2	2017/2/27	2期区域の空調機が故障の為停止。	2017/2/27	施設課に修理を依頼して同日14時ごろに復旧した。
3	2017/3/31	飼育室の照明タイマーが故障した。	2017/3/31	施設課に修理を依頼して4月5日に復旧した。